水質試験・検査結果書

令和05年12月04日
第2927号　1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県児湯郡新富町大字新田１５５６９				採水者	柏田　啓太	
	名称	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団企業長				所属	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団	
水道施設名		一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団						
採水地点		東原配水池系、牛掛ポンプ場（浄水）						
採水年月日		令和05年11月28日	気候	前日	雨	本日	気温	13.0 ℃
受託年月日		令和05年11月28日		本日	晴れ		水温	18.8 ℃
試験検査項目		毎月検査項目	試験検査期間		令和05年11月28日 ～ 令和05年12月04日			

水道法第２０条登録水質検査機関（登録番号第１０号）
建築物飲料水水質検査業［登録番号　宮崎県３水　第２号］

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人　宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田　光男
TEL 0985-24-7400　FAX 0985-24-8588

上記試料の試験・検査結果は次の通りです。

項目名	試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法	別表番号
一般細菌	0CFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒天培地法	別表第１
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法	別表第2
塩化物イオン	3.1mg/L	200mg/L以下	0.2	イオンクロマトグラフ法	別表第13
有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.3mg/L未満	3mg/L以下	0.3	全有機炭素計測定法	別表第30
ｐＨ値	6.5	5.8以上8.6以下	—	ガラス電極法	別表第31
味	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第34
色度	0.5度未満	5度以下	0.5	透過光測定法	別表第36
濁度	0.1度未満	2度以下	0.1	積分球式光電光度法	別表第41
残留塩素	0.1mg/L	-----	0.05	DPD法	
以下余白					

判　定	上記水質検査については水質基準に適合	試験検査責任者
特記事項		常務理事　小田　博之

水質試験・検査結果書

令和05年12月04日
第2928号　1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県児湯郡新富町大字新田１５５６９				採水者	柏田　啓太	
	名称	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団企業長				所属	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団	
水道施設名		一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団						
採水地点		小並配水池系、上永谷農村公園　(浄水)						
採水年月日		令和05年11月28日	気候	前日	雨	本日	気温	23.0 ℃
受託年月日		令和05年11月28日		本日	晴れ		水温	21.8 ℃
試験検査項目		毎月検査項目	試験検査期間		令和05年11月28日 ～ 令和05年12月04日			

水道法第２０条登録水質検査機関(登録番号第１０号)
建築物飲料水水質検査業[登録番号　宮崎県３水　第２号]

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人　宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田　光男
TEL 0985-24-7400　FAX 0985-24-8588

上記試料の試験・検査結果は次の通りです。

項目名	試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法	別表番号
一般細菌	0CFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒天培地法	別表第１
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法	別表第2
塩化物イオン	3.1mg/L	200mg/L以下	0.2	イオンクロマトグラフ法	別表第13
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	0.3	全有機炭素計測定法	別表第30
ｐＨ値	6.5	5.8以上8.6以下	—	ガラス電極法	別表第31
味	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第34
色度	0.5度未満	5度以下	0.5	透過光測定法	別表第36
濁度	0.1度未満	2度以下	0.1	積分球式光電光度法	別表第41
残留塩素	0.1mg/L	=====	0.05	DPD法	
以下余白					

判　定	上記水質検査については水質基準に適合	試験検査責任者
特記事項		常務理事　小田　博之

水質試験・検査結果書

令和05年12月04日
第2929号　1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県児湯郡新富町大字新田１５５６９			採水者	柏田　啓太		
	名称	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団企業長			所属	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団		
水道施設名		一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団						
採水地点		黒坂配水池系、新田原公民館（浄水）						
採水年月日		令和05年11月28日	気候	前日	雨	本日	気温	25.0 ℃
受託年月日		令和05年11月28日		本日	晴れ		水温	18.6 ℃
試験検査項目		毎月検査項目	試験検査期間		令和05年11月28日 ～ 令和05年12月04日			

水道法第２０条登録水質検査機関（登録番号第１０号）
建築物飲料水水質検査業［登録番号　宮崎県３水　第２号］

宮崎市霧島1丁目1番地2
一般財団法人　宮崎県公衆衛生センター
理事長 小田　光男
TEL 0985-24-7400　FAX 0985-24-8588

上記試料の試験・検査結果は次の通りです。

項目名	試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法	別表番号
一般細菌	0CFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒天培地法	別表第１
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法	別表第2
塩化物イオン	3.1mg/L	200mg/L以下	0.2	イオンクロマトグラフ法	別表第13
有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.3mg/L未満	3mg/L以下	0.3	全有機炭素計測定法	別表第30
ｐＨ値	6.6	5.8以上8.6以下	—	ガラス電極法	別表第31
味	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第34
色度	0.5度未満	5度以下	0.5	透過光測定法	別表第36
濁度	0.1度未満	2度以下	0.1	積分球式光電光度法	別表第41
残留塩素	0.1mg/L	=====	0.05	DPD法	
以下余白					

判　定	上記水質検査については水質基準に適合	試験検査責任者
特記事項		常務理事　小田　博之