

水質試験・検査結果書

令和08年04月03日
第4105号 1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県児湯郡新富町大字新田 1 5 5 6 9			採水者	柏田 啓太	
	名称	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団企業長			所属	一ツ瀬川営農飲雑用水 広域水道企業団	
水道施設名		一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団					
採水地点		東原配水池系、牛掛ポンプ場（浄水）					
採水年月日	令和08年03月24日	気候	前日	曇	本日	気温	14.0℃
受託年月日	令和08年03月24日		本日	曇		水温	17.0℃
試験検査項目	省略不可能項目		試験検査期間		令和08年03月24日 ~ 令和08年04月03日		
水道法第20条登録水質検査機関（登録番号第10号） 建築物飲料水水質検査業〔登録番号 宮崎県3水 第2号〕 宮崎市霧島1丁目1番地2 一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター 理事長 小田 光男 TEL 0985-24-7400 FAX 0985-24-8588							
上記試料の試験・検査結果は次の通りです。							
項目名	試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法	別表番号		
一般細菌	0CFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒天培地法	別表第1		
大腸菌	不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法	別表第2		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポスト カラム吸光度法	別表第12		
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	0.004	イオンクロマトグラフ法	別表第13		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5mg/L	10mg/L以下	0.1	イオンクロマトグラフ法	別表第13		
塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	0.06	イオンクロマトグラフ法	別表第16の2		
クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析 計法	別表第17の2		
クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマ トグラフ-質量分析法	別表第14		
ジクロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析 計法	別表第17の2		
ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマ トグラフ-質量分析法	別表第14		
臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポスト カラム吸光度法	別表第18		
総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマ トグラフ-質量分析法	別表第14		
トリクロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析 計法	別表第17の2		
ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマ トグラフ-質量分析法	別表第14		
ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマ トグラフ-質量分析法	別表第14		
ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下	0.008	誘導体化-高速液体クロマト グラフ法	別表第19の2		
塩化物イオン	2.6mg/L	200mg/L以下	0.2	イオンクロマトグラフ法	別表第13		
有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	0.3mg/L未満	3mg/L以下	0.3	全有機炭素計測定法	別表第30		
pH値	6.5	5.8以上8.6以下	5.8	ガラス電極法	別表第31		
味	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第33		
臭気	異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第34		
色度	0.5度未満	5度以下	0.5	透過光測定法	別表第36		
濁度	0.1度未満	2度以下	0.1	積分球式光電光度法	別表第41		
残留塩素	0.1mg/L	=====	0.05	DPD法			
以下余白							
判定	上記水質項目については水質基準に適合				試験検査責任者		
特記事項					常務理事 伊豆 雅広		

水質試験・検査結果書

令和08年04月03日
第4106号 1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県児湯郡新富町大字新田 1 5 5 6 9			採水者	柏田 啓太	
	名称	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団企業長			所属	一ツ瀬川営農飲雑用水 広域水道企業団	
水道施設名		一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団					
採水地点		小並配水池系、南高鍋農村広場 (浄水)					
採水年月日	令和08年03月24日	気候	前日	曇	本日	気温	18.0 °C
受託年月日	令和08年03月24日		本日	曇		水温	18.4 °C
試験検査項目	省略不可能項目		試験検査期間		令和08年03月24日 ~ 令和08年04月03日		
水道法第20条登録水質検査機関(登録番号第10号) 建築物飲料水水質検査業[登録番号 宮崎県3水 第2号] 宮崎市霧島1丁目1番地2 一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター 理事長 小田 光男 上記試料の試験・検査結果は次の通りです。 TEL 0985-24-7400 FAX 0985-24-8588							
項目名		試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法	別表番号	
一般細菌		0CFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒天培地法	別表第1	
大腸菌		不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法	別表第2	
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポスト カラム吸光度法	別表第12	
亜硝酸態窒素		0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	0.004	イオンクロマトグラフ法	別表第13	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.5mg/L	10mg/L以下	0.1	イオンクロマトグラフ法	別表第13	
塩素酸		0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	0.06	イオンクロマトグラフ法	別表第16の2	
クロロ酢酸		0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析 計法	別表第17の2	
クロロホルム		0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマ トグラフ-質量分析法	別表第14	
ジクロロ酢酸		0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析 計法	別表第17の2	
ジブロモクロロメタン		0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマ トグラフ-質量分析法	別表第14	
臭素酸		0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポスト カラム吸光度法	別表第18	
総トリハロメタン		0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマ トグラフ-質量分析法	別表第14	
トリクロロ酢酸		0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析 計法	別表第17の2	
ブロモジクロロメタン		0.001mg/L未満	0.03mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマ トグラフ-質量分析法	別表第14	
ブロモホルム		0.001mg/L未満	0.09mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマ トグラフ-質量分析法	別表第14	
ホルムアルデヒド		0.008mg/L未満	0.08mg/L以下	0.008	誘導体化-高速液体クロマト グラフ法	別表第19の2	
塩化物イオン		2.6mg/L	200mg/L以下	0.2	イオンクロマトグラフ法	別表第13	
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)		0.3mg/L未満	3mg/L以下	0.3	全有機炭素計測定法	別表第30	
pH値		6.5	5.8以上8.6以下	5.8	ガラス電極法	別表第31	
味		異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第33	
臭気		異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第34	
色度		0.5度未満	5度以下	0.5	透過光測定法	別表第36	
濁度		0.1度未満	2度以下	0.1	積分球式光電光度法	別表第41	
残留塩素		0.1mg/L	=====	0.05	DPD法		
以下余白							
判定	上記水質項目については水質基準に適合				試験検査責任者		
特記事項					常務理事 伊豆 雅広		

水質試験・検査結果書

令和08年04月03日
第4107号 1/1 頁

依頼者	住所	宮崎県児湯郡新富町大字新田 1 5 5 6 9			採水者	柏田 啓太	
	名称	一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団企業長			所属	一ツ瀬川営農飲雑用水 広域水道企業団	
水道施設名		一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団					
採水地点		黒坂配水池系、新田原公民館（浄水）					
採水年月日	令和08年03月24日	気候	前日	曇	本日	気温	20.0℃
受託年月日	令和08年03月24日		本日	曇		水温	16.0℃
試験検査項目		省略不可能項目		試験検査期間		令和08年03月24日 ~ 令和08年04月03日	
水道法第20条登録水質検査機関（登録番号第10号） 建築物飲料水水質検査業〔登録番号 宮崎県3水 第2号〕 宮崎市霧島1丁目1番地2 一般財団法人 宮崎県公衆衛生センター 理事長 小田 光男 上記試料の試験・検査結果は次の通りです。 TEL 0985-24-7400 FAX 0985-24-8588							
項目名		試験検査結果	基準値	定量下限値	検査方法	別表番号	
一般細菌		0CFU/mL	100CFU/mL以下	0	標準寒天培地法	別表第1	
大腸菌		不検出	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法	別表第2	
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポスト カラム吸光度法	別表第12	
亜硝酸態窒素		0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	0.004	イオンクロマトグラフ法	別表第13	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.5mg/L	10mg/L以下	0.1	イオンクロマトグラフ法	別表第13	
塩素酸		0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	0.06	イオンクロマトグラフ法	別表第16の2	
クロロ酢酸		0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析 計法	別表第17の2	
クロロホルム		0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマ トグラフ-質量分析法	別表第14	
ジクロロ酢酸		0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析 計法	別表第17の2	
ジブロモクロロメタン		0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマ トグラフ-質量分析法	別表第14	
臭素酸		0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	0.001	イオンクロマトグラフ-ポスト カラム吸光度法	別表第18	
総トリハロメタン		0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマ トグラフ-質量分析法	別表第14	
トリクロロ酢酸		0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析 計法	別表第17の2	
ブロモジクロロメタン		0.001mg/L未満	0.03mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマ トグラフ-質量分析法	別表第14	
ブロモホルム		0.001mg/L未満	0.09mg/L以下	0.001	バージ・トラップ-ガスクロマ トグラフ-質量分析法	別表第14	
ホルムアルデヒド		0.008mg/L未満	0.08mg/L以下	0.008	誘導体化-高速液体クロマト グラフ法	別表第19の2	
塩化物イオン		2.6mg/L	200mg/L以下	0.2	イオンクロマトグラフ法	別表第13	
有機物等（全有機炭素(TOC)の量）		0.3mg/L未満	3mg/L以下	0.3	全有機炭素計測定法	別表第30	
pH値		6.6	5.8以上8.6以下	5.8	ガラス電極法	別表第31	
味		異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第33	
臭気		異常なし	異常でないこと	—	官能法	別表第34	
色度		0.5度未満	5度以下	0.5	透過光測定法	別表第36	
濁度		0.1度未満	2度以下	0.1	積分球式光電光度法	別表第41	
残留塩素		0.1mg/L	=====	0.05	DPD法		
以下余白							
判定	上記水質項目については水質基準に適合				試験検査責任者		
特記事項					常務理事 伊豆 雅広		